



Городской округ Долгопрудный Московской области

АДМИНИСТРАЦИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 28.04.2021 № 231-17А/н

Об обеспечении беспрепятственного проезда пожарной техники к месту пожара и установки пожарной и специальной техники

В соответствии с Федеральным законом от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации», на основании Устава городского округа Долгопрудный Московской области, в целях снижения гибели людей и материального ущерба при пожарах на территории городского округа Долгопрудный Московской области

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить прилагаемые Правила по обеспечению беспрепятственного проезда пожарной техники к месту тушения пожаров в границах городского округа Долгопрудный (далее - Правила).

2. Руководителям управляющих организаций, жилищно-строительных кооперативов, товариществ собственников жилья:

1) обеспечить надлежащее исполнение Правил;

2) организовать работу по выявлению фактов несанкционированного перекрытия проездов и подъездов пожарной техники к жилым домам на территории городского округа Долгопрудный и безотлагательно уведомлять органы, уполномоченные на применение санкций к нарушителям в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации;

3) оказывать совместно с Управлением жилищно-коммунального хозяйства и

004838

благоустройства администрации городского округа Долгопрудный (Баранова Л.Б.) содействие Отделу надзорной деятельности по г. Долгопрудный Управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления Министерства по чрезвычайным ситуациям России по Московской области (далее - ОНД по г. Долгопрудный) (Борзов Д.А.), Отделу полиции по г.о. Долгопрудный МУ МВД России «Мытищинское» (далее - ОП по г.о. Долгопрудный) (Севилян К.А.), Территориальному отделу №37 Главного управления Государственного административно-технического надзора Московской области (далее - ТО №37 Госадмтехнадзора) (Махров С.Ю.) по мероприятиям, указанным в пункте 1 настоящего постановления.

3. Руководителям предприятий, учреждений, организаций, независимо от их организационно-правовых форм и форм собственности, осуществляющим свою деятельность на территории городского округа Долгопрудный, обеспечивать беспрепятственный проезд пожарной техники к месту пожара в пределах закрепленных и обслуживаемых территорий.

4. Рекомендовать ОНД по г. Долгопрудный (Борзов Д.А.), совместно с ОП по г.о. Долгопрудный (Севилян К.А.) и ТО №37 Госадмтехнадзора (Махров С.Ю.):

1) проводить на постоянной основе мероприятия по установлению владельцев транспортных средств, припаркованных в местах проездов и подъездов пожарной техники, установки пожарной и специальной техники и привлечению указанных лиц к административной ответственности;

2) при обращении физических и юридических лиц по вопросам несанкционированного перекрытия проездов и подъездов пожарной техники к зданиям, сооружениям принимать безотлагательные меры по их освобождению.

5. Рекомендовать Федеральному государственному казённому учреждению «6-й отряд Федеральной противопожарной службы по Московской области» в г. Долгопрудном Главного управления Министерства по чрезвычайным ситуациям России по Московской области (далее – 6 ОФПС по МО) (Игнатъев А.А.), при перекрытии проездов или подъездов пожарной техники, а также мест установки пожарной и специальной техники, при следовании по вызову к месту пожара, информировать ОНД по г. Долгопрудный, ОП по г.о. Долгопрудный, ТО №37 Госадмтехнадзора для принятия безотлагательных мер к нарушителям.

6. Отделу содержания территорий и охраны окружающей среды Управления жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства администрации городского округа Долгопрудный (Желадзе Е.С.) оперативно уведомлять органы, уполномоченные на применение санкций к нарушителям в соответствии с действующим законодательством, о несанкционированной установке на территории городского округа Долгопрудный заборов, шлагбаумов и прочих сооружений, препятствующих проезду и подъезду пожарной техники, в том числе на территории садоводческих и огороднических некоммерческих товариществ, для принятия безотлагательных мер по их демонтажу.

7. Отделу гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (Ксенофонтов А.В.), совместно с ОНД по г. Долгопрудный (Борзов Д.А.), организовать через средства массовой информации агитационно-пропагандистские мероприятия, разъяснительную работу по недопущению стоянки автотранспорта, препятствующего свободному проезду и подъезду пожарной техники к зданиям и сооружениям на территории городского округа Долгопрудный.

8. Признать утратившим силу постановление администрации города Долгопрудного от 29.12.2017 № 923-ПА/н «Об обеспечении беспрепятственного проезда пожарной техники к месту пожара и установки пожарной и специальной техники».

9. МАУ «Медиацентр «Долгопрудный» (Пахомов А.В.) опубликовать настоящее постановление с приложением в официальном печатном средстве массовой информации городского округа Долгопрудный «Вестник «Долгопрудный» и разместить его на официальном сайте администрации городского округа Долгопрудный.

10. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования в официальном печатном средстве массовой информации городского округа Долгопрудный «Вестник «Долгопрудный».

11. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Вердзадзе Д.Т. – заместителя главы администрации.

Глава городского округа



В.Ю. Юдин

исп. Ксенофонтов А.В.
тел. 8 495 408-24-63

Разослано в дело – 1, Прокуратура г. Долгопрудного – 1, Вердзадзе Д.Т. – 1, Афанасьева Г.В. – 1, Сорокин А.Н. – 1, Кульчицкий И.И. – 1, Пахомов А.В. – 1, Махров С.Ю. – 1 (по межведомственной системе электронного документооборота), РНПА МО -1

Правила
по обеспечению беспрепятственного проезда пожарной техники к месту тушения
пожаров в границах городского округа Долгопрудный

1. Правила по обеспечению беспрепятственного проезда пожарных автомобилей к месту тушения пожаров в границах городского округа Долгопрудный (далее - Правила) определяют общие требования по обеспечению беспрепятственного проезда пожарной техники к месту тушения пожаров в границах городского округа Долгопрудный.

2. Снижение гибели людей и материального ущерба при пожарах и других чрезвычайных ситуациях позволят выполнить следующие нормы и правила:

1) не допускается перекрывать проезды для пожарной техники изделиями и предметами, посадкой крупногабаритных деревьев, исключаящими или ограничивающими проезд пожарной техники, доступ пожарных в этажи зданий, сооружений либо снижающими размеры проездов, подъездов, установленные требованиями пожарной безопасности;

2) система противопожарной защиты в случае пожара должна обеспечивать автоматическую разблокировку и (или) открывание шлагбаумов, ворот, ограждений и иных технических средств, установленных на проездах и подъездах, а также нахождение их в открытом положении для обеспечения беспрепятственного проезда пожарной техники. Допускается ручное открывание при организации круглосуточного дежурства персонала непосредственно у места установки шлагбаума, ворот, ограждения и иных технических средств на проездах или дистанционно при устройстве видео и аудио связи с местом их установки;

3) ширина проездов для пожарной техники в зависимости от высоты зданий или сооружений должна составлять не менее:

3,5 метров - при высоте здания или сооружения до 13,0 метров включительно,

4,2 метра - при высоте здания от 13,0 метров до 46,0 метров включительно,

6,0 метров - при высоте здания более 46,0 метров;

4) в общую ширину противопожарного проезда, совмещенного с основным подъездом к зданию, сооружению и строению, допускается включать тротуар, примыкающий к проезду;

5) в замкнутых и полузамкнутых дворах необходимо предусматривать проезды для пожарных автомобилей;

6) все тупиковые проезды (подъезды) должны заканчиваться площадками для разворота пожарной техники размером не менее чем 15 x 15 метров; максимальная протяжённость тупикового проезда не должна превышать 150 метров;

7) на территории садоводческих и огороднических некоммерческих товариществ должен обеспечиваться подъезд пожарной техники ко всем садовым участкам;

8) дороги, проезды и подъезды к зданиям, сооружениям, открытым складам, наружным пожарным лестницам и водосточникам, используемым для целей

пожаротушения, должны быть всегда свободными для проезда пожарной техники, содержаться в исправном состоянии, зимой быть очищенными от снега и льда;

9) о закрытии дорог и проездов для их ремонта или по другим причинам, препятствующим проезду пожарных машин, необходимо немедленно сообщать в подразделения пожарной охраны;

10) на период закрытия дорог в соответствующих местах должны быть установлены указатели направления объезда или установлены переезды через ремонтируемые участки и подъезды к водоисточникам;

11) ширина ворот автомобильных въездов на огражденные территории должна обеспечивать беспрепятственный проезд пожарных автомобилей;

12) въезды (выезды) на территорию микрорайонов и кварталов следует предусматривать на расстоянии не более 330 м один от другого;

13) планировочные решения малоэтажной жилой застройки домами класса функциональной опасности Ф1.4 (до 3 этажей включительно), а также садоводческих и огороднических некоммерческих товариществ должны обеспечивать подъезд пожарной техники к зданиям и сооружениям на расстоянии не более 50 метров;

14) на территории садоводческих и огороднических некоммерческих товариществ ширина проездов для пожарной техники должна быть не менее 3,5 метров;

15) подъезд пожарных автомобилей к жилым и общественным зданиям, сооружениям должен быть обеспечен по всей длине:

а) с двух продольных сторон - к зданиям и сооружениям класса функциональной пожарной опасности Ф1.3 высотой 28 и более метров, классов функциональной пожарной опасности Ф1.2, Ф2.1, Ф2.2, Ф3, Ф4.2, Ф4.3, Ф4.4 высотой 18 и более метров;

б) с одной продольной стороны - к зданиям и сооружениям вышеуказанных классов с меньшей высотой при выполнении одного из следующих условий:

оконные проемы всех помещений или квартир выходят на сторону пожарного подъезда, либо все помещения или квартиры имеют двустороннюю ориентацию;

при устройстве со стороны здания, где пожарный подъезд отсутствует наружных открытых лестниц, связывающих лоджии и балконы смежных этажей между собой;

при устройстве наружных лестниц 3-го типа при коридорной планировке зданий;

в) со всех сторон - к зданиям и сооружениям классов функциональной пожарной опасности Ф1.1, Ф4.1;

16) на территории, расположенной между подъездом для пожарных автомобилей и зданием или сооружением не допускается размещать ограждения (за исключением ограждений для палисадников), воздушные линии электропередачи, осуществлять рядовую посадку деревьев и устанавливать иные конструкции, способные создать препятствия для работы пожарных автолестниц и автоподъемников.