



Муниципальное унитарное предприятие
«Инженерные сети г. Долгопрудного»
141707, Московская область,
г. Долгопрудный, Лихачевский проезд, д.11,
Тел./факс: (495) 408-78-30, тел.: (495) 408-66-18
<http://www.mup.dolseti.ru>; e-mail: mup@dolseti.ru
ИНН/КПП 5008032317/500801001

№ _____
На № _____ от _____ 2021 г.

УТВЕРЖДАЮ

Зам. Директора по ВКХ
МУП «Инженерные сети
г. Долгопрудного»



Е. Б. Симоненко

« 08 2021 г.

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ № 140

Наименование абонента	Администрация г.Долгопрудного вх.-834-А
Наименование объекта КХА	<u>Питьевая вода холодного централизованного водоснабжения</u>
Дата отбора, место отбора	<u>25.08.2021 г. ул. Северная д.3</u> <u>Проба № 1 - ХВС (кв.1)</u>
<u>НД, на соответствие которым</u> <u>проводятся испытания</u>	<u>СанПиН 2.1.3685-21 «Гигиенические нормативы</u> <u>и требования к обеспечению безопасности и</u> <u>безвредности для человека факторов среды обитания»,</u> <u>раздел III.</u>
НД, регламентирующий отбор проб	<u>ГОСТ 31861-2012 «Вода. Общие требования к отбору проб»</u> <u>ГОСТ Р 56237-2014 «Вода питьевая. Отбор проб на</u> <u>станциях водоподготовки и в трубопроводных</u> <u>распределительных системах».</u> <u>ГОСТ 31942-2012 «Вода. Отбор проб для</u> <u>микробиологического анализа».</u>

Результаты испытаний:

№ п п	Наименование определяемого показателя	Значение показателя по НД	Результаты определения показателя	НД на метод испытания
1	2	3	4	5
Органолептические показатели				
1	Запах при 20 град.	2 балла	1	ГОСТ Р 57164-2016
2	Привкус	2 балла	0	ГОСТ Р 57164-2016
3	Цветность	20 градусов	12,7	ГОСТ 31868-2012
4	Мутность	2,6 ЕМФ	<1,0	ГОСТ Р 57164-2016
Неорганические показатели				
5	Хлор общий	0,8-1,2 мг/л	0,28	ПНДФ 14.1:2:4.113-97

Вода в пробе соответствует требованиям СанПиН 2.1.3685-21

«Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и безвредности для человека факторов среды обитания», раздел III по исследованным показателям.

И.о.начальника испытательной лаборатории

Конарева В.В.