



Муниципальное унитарное предприятие  
«Инженерные сети г. Долгопрудного»  
141707, Московская область,  
г. Долгопрудный, Лихачевский проезд, д.11,  
Тел./факс: (495) 408-78-30, тел.: (495) 408-66-18  
<http://www.mup.dolseti.ru>; e-mail: [mup@dolseti.ru](mailto:mup@dolseti.ru)  
ИНН/КПП 5008032317/500801001

№ \_\_\_\_\_  
На № \_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_ 2021 г.

УТВЕРЖДАЮ

Зам. Директора по ВКХ  
МУП «Инженерные сети  
г. Долгопрудного»



Е. Б. Симоненко

08 \_\_\_\_\_ 2021 г.

### ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ № 144

Наименование абонента	МУП «Инженерные сети г. Долгопрудного», управление ЖКХ г. Долгопрудного, Аварийно-восстановительная служба Министерства ЖКХ
Наименование объекта КХА	<u>Питьевая вода холодного централизованного</u>
Дата отбора, место отбора	<u>водоснабжения</u> 28.08.2021г.
<u>НД, на соответствие которым</u> <u>проводятся испытания</u>	<u>СанПиН 2.1.3685-21 «Гигиенические нормативы</u> <u>и требования к обеспечению безопасности и</u> <u>безвредности для человека факторов среды обитания»,</u> <u>раздел III.</u>
НД, регламентирующий отбор проб	<u>ГОСТ 31861-2012 «Вода. Общие требования к отбору проб</u> <u>ГОСТ Р 56237-2014 «Вода питьевая. Отбор проб на</u> <u>станциях водоподготовки и в трубопроводных</u> <u>распределительных системах».</u> <u>ГОСТ 31942-2012 «Вода. Отбор проб для</u> <u>микробиологического анализа».</u>

## Результаты испытаний:

№ пробы	Адрес отбора проб	Дата отбора проб	Объект КХА	Результаты испытаний				
				Запах при 20 <sup>0</sup> С	Хлор общий	Привкус	Цветность	Мутность
Нормативы, не более				<b>2 балла</b>	<b>0,8-1,2 мг/л</b>	<b>2 балла</b>	<b>20 градусов</b>	<b>2,6 ЕМФ</b>
1.	Пр-т Ракетостроителей д.7,к.1, кв.420	28.08.21	ХВС	1	0,28	0	11,2	< 1,0
2.	Пр-т Ракетостроителей д.9,к.3, кв.652	28.08.21	ХВС	1	0,31	0	7,9	< 1,0
3.	Пр-т Ракетостроителей д.1,к.1, кв.172	28.08.21	ХВС	0	0,24	0	7,9	< 1,0
4.	Пр-т Ракетостроителей д.1,к.1 на входе в дом	28.08.21	ХВС	1	0,26	0	13,0	< 1,0
5.	ул.Октябрьская, д.18, кв.17	28.08.21	ХВС	0	0,31	0	10,9	< 1,0
6.	ул.Гранитный тупик, д.11, кв.46	28.08.21	ХВС	0	0,20	0	9,2	< 1,0
7.	ул.Гранитный тупик, д.11, кв.55	28.08.21	ХВС	0	0,29	0	11,4	< 1,0
8.	ул.Новое шоссе, д.10, к.1, кв.5	28.08.21	ХВС	0	0,28	0	8,7	< 1,0
9.	ул.Госпитальная,д.8, кв.71	28.08.21	ХВС	0	0,28	0	11,3	<1,0
10.	ул.Парковая,д.38, кв.63	28.08.21	ХВС	0	0,34	0	13,6	1,1

Примечание: Пр-т Ракетостроителей д.1,к.1, кв.262  
 Лихачевский проспект, д.68,кв.260  
 Проспект Пацаева,д.14,кв.105  
 Ул.Комсомольская 13, кв.16  
 Ул. Парковая,д.34,кв..86  
 Ул.Нагорная,д.8,кв.19  
 Ул.Циолковского д.9,кв.11

жильцы данных квартир к качеству поступающей питьевой воды претензий не имеют.

Вода в пробах соответствует требованиям СанПиН 2.1.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и безвредности для человека факторов среды обитания», раздел III в.по исследованным показателям.

И.о.начальника испытательной лаборатории

Конарева В.В.