



Городской округ Долгопрудный Московской области

АДМИНИСТРАЦИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 15.03.2022 № 95-ПА/н

Об утверждении Положения о содержании, учёте и проверке наружного противопожарного водоснабжения на территории городского округа Долгопрудный

В соответствии с Федеральным законом от 21.10.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации», на основании Устава городского округа Долгопрудный Московской области, в целях повышения уровня противопожарной защиты городского округа Долгопрудный, создания условий для забора воды в любое время года из источников наружного противопожарного водоснабжения

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить прилагаемое Положение о содержании, учёте и проверке наружного противопожарного водоснабжения на территории городского округа Долгопрудный.
2. Признать утратившими силу:
 - 1) постановление администрации города Долгопрудного от 27.04.2015 № 261-ПА/н «Об утверждении Положения о содержании, учёте и проверке наружного противопожарного водоснабжения на территории городского округа Долгопрудный»;
 - 2) постановление администрации города Долгопрудного от 30.09.2015 № 626-ПА/н «О внесении изменений в Положение о содержании, учёте и проверке наружного противопожарного водоснабжения на территории городского округа Долгопрудный».
3. МАУ «Медиацентр «Долгопрудный» (Пахомов А.В.) опубликовать в официальном печатном средстве массовой информации городского округа Долгопрудный «Вестник «Долгопрудный» и разместить его на официальном сайте администрации

007345

городского округа Долгопрудный.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования в официальном печатном средстве массовой информации городского округа Долгопрудный «Вестник «Долгопрудный».

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Сибарсова П.Ю. – заместителя главы администрации.

Глава городского округа



В.Ю. Юдин

Исл.: А.В. Ксенофонов
Тел.: 8 (495) 408-24-63

Разослано в дело – 1, прокуратура г. Долгопрудного – 1, Курсова С.В. – 1 (по МСЭД), Гришина Л.М. – 1 (по МСЭД), Кульчицкий И.И. – 1 (по МСЭД), Кожин А.Г. – 1 (по МСЭД), Афанасьева Г.В. – 1 (по МСЭД), Арсененко А.Н. – 1 (по МСЭД), Кулемин А.В. – 1 (по МСЭД), Сибарсов П.Ю. – 4, РНПА МО -1.

ПОЛОЖЕНИЕ
о содержании, учёте и проверке наружного противопожарного водоснабжения на территории городского округа Долгопрудный

1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение действует на всей территории городского округа Долгопрудный и обязательно для исполнения всеми предприятиями организациями, осуществляющими поставку коммунальных услуг по водоснабжению, обслуживающими городской округ Долгопрудный (далее - организация), а также всеми абонентами, имеющими источники противопожарного водоснабжения независимо от их ведомственной принадлежности и организационно - правовой формы.

1.2. Администрацией городского округа Долгопрудный создаются в целях пожаротушения источники наружного противопожарного водоснабжения, а также условия для забора в любое время года воды из источников наружного противопожарного водоснабжения, расположенных в на территории городского округа Долгопрудный, в соответствии со статьей 19 Федерального закона «О пожарной безопасности».

1.3. Наружное противопожарное водоснабжение — это хозяйственно - питьевой водопровод с расположенными на нём пожарными гидрантами, пожарные водоёмы, водонапорные башни, а также другие естественные и искусственные источники воды, вода из которых используется для пожаротушения, независимо от их ведомственной принадлежности и организационно - правовой формы.

1.4. Подразделения пожарной охраны имеют право на беспрепятственный въезд на территорию предприятий и организаций для заправки водой, необходимой для тушения пожаров, а также для осуществления проверки технического состояния источников противопожарного водоснабжения.

2. Техническое состояние, эксплуатация и требования к источникам противопожарного водоснабжения

2.1. Постоянная готовность источников противопожарного водоснабжения для успешного использования их при тушении пожаров обеспечивается проведением основных подготовительных мероприятий:

- 1) качественной приёмкой всех систем водоснабжения по окончании их строительства, реконструкции и ремонта;
- 2) точным учётом всех источников противопожарного водоснабжения;
- 3) систематическим контролем за состоянием источников воды;
- 4) периодическим испытанием водопроводных сетей на водоотдачу (1 раз в год);
- 5) своевременной подготовкой источников противопожарного водоснабжения к условиям эксплуатации в весенне-летний и осенне-зимний периоды.

2.2. Источники противопожарного водоснабжения должны находиться в исправном

состоянии и оборудоваться указателями в соответствии с нормами пожарной безопасности. Ко всем источникам противопожарного водоснабжения должен быть обеспечен подъезд шириной не менее 3,5 м.

2.3. Свободный напор в сети противопожарного водопровода низкого давления (на поверхности земли) при пожаротушении должен быть не менее 10 м.

2.4. Пожарные водоёмы должны быть наполнены водой. К водоёмам должны быть устроены подъезды с площадками (пирсами) с твердым покрытием размером не менее 12 x 12 метров для установки пожарных автомобилей и забора воды в любое время года, за исключением случаев, когда территория городского округа Долгопрудный, объекта защиты и находящиеся на них здания и сооружения обеспечены источниками противопожарного водоснабжения.

2.5. Водонапорные башни (при наличии) должны быть оборудованы патрубком с пожарной полугайкой (диаметром 77мм) для забора воды пожарной техникой и иметь подъезд с твердым покрытием шириной не менее 3,5 м.

2.6. Пирсы должны иметь прочное боковое ограждение высотой 0,7 - 0,8 м. Со стороны источника воды на площадке укрепляется упорный брус толщиной 25 см. Ширина пирса должна обеспечивать свободную установку двух пожарных автомобилей. Для разворота их перед пирсом устраивают площадку с твердым покрытием размером 12x12 м. Высота площадки пирса над самым низким уровнем воды не должна превышать 5 м. Глубина воды у пирса должна быть не менее 1 м. В зимнее время при замерзании воды прорубается прорубь размером 1x1 м, а пирс очищается от снега и льда.

2.7. В помещениях насосных станций объекта вывешивается общая схема противопожарного водоснабжения и схема обвязки насосов. Порядок включения насосов - повысителей должен определяться инструкцией.

2.8. Электроснабжение предприятия должно обеспечивать бесперебойное питание электродвигателей пожарных насосов.

2.9. Задвижки с электроприводом, установленные на обводных линиях водомерных устройств, проверяются на работоспособность не реже двух раз в год, а пожарные насосы - ежемесячно.

2.10. Источники противопожарного водоснабжения допускается использовать только при тушении пожаров, проведении занятий, учений и проверке их работоспособности.

3. Учет и порядок проверки противопожарного водоснабжения

3.1. Руководители организаций, а также абоненты обязаны вести строгий учет и проводить плановые совместные с подразделениями Федеральной противопожарной службы проверки имеющихся в их ведении источников противопожарного водоснабжения.

3.2. С целью учета всех источников воды, которые могут быть использованы для тушения пожара, организации и абоненты совместно с Федеральной противопожарной службой не реже одного раза в пять лет проводят инвентаризацию противопожарного водоснабжения.

3.3. Проверка противопожарного водоснабжения производится 2 раза в год: в весеннее - летний (с 15 апреля по 15 мая) и осенне-зимний (с 15 сентября по 15 октября) периоды, в соответствии с постановлением администрации городского округа Долгопрудный.

3.4. При проверке пожарного гидранта устанавливается:

- 1) наличие на видном месте указателя установленного образца;

- 2) возможность беспрепятственного подъезда к пожарному гидранту;
- 3) состояние колодца и люка пожарного гидранта, производится очистка его от грязи, льда и снега;
- 4) работоспособность пожарного гидранта посредством пуска воды с установкой пожарной колонки;
- 5) герметичность и смазка резьбового соединения и стояка;
- 6) работоспособность сливного устройства;
- 7) наличие крышки гидранта.

3.5. При проверке пожарного водоема устанавливается:

- 1) наличие на видном месте указателя установленного образца;
- 2) возможность беспрепятственного подъезда к пожарному водоему;
- 3) степень заполнения водой и возможность его пополнения;
- 4) наличие площадки перед водоемом для забора воды;
- 5) герметичность задвижек (при их наличии);
- 6) наличие проруби при отрицательной температуре воздуха (для открытых водоемов).

3.6. При проверке пожарного пирса устанавливается:

- 1) наличие на видном месте указателя установленного образца;
- 2) возможность беспрепятственного подъезда к пожарному пирсу;
- 3) наличие площадки перед пирсом для разворота пожарной техники;
- 4) визуальным осмотром состояние несущих конструкций, покрытия, ограждения, упорного бруса и наличие котлована для забора воды.

3.7. При проверке других приспособленных для целей пожаротушения источников водоснабжения устанавливается наличие подъезда и возможность забора воды в любое время года.

4. Инвентаризация противопожарного водоснабжения

4.1. Инвентаризация противопожарного водоснабжения проводится не реже одного раза в пять лет.

4.2. Инвентаризация проводится с целью учета всех источников воды, которые могут быть использованы для тушения пожаров и выявления их состояния и характеристик.

4.3. Для проведения инвентаризации водоснабжения постановлением администрации городского округа Долгопрудный создается межведомственная комиссия, в состав которой входят: представитель Управления ЖКХ и благоустройства администрации городского округа Долгопрудный, МУП «Инженерные сети г. Долгопрудного», федеральной пожарной охраны, отдела надзорной деятельности и профилактической работы (по согласованию).

4.4. Комиссия путем детальной проверки каждого источника воды уточняет:

- 1) вид, численность и состояние источников противопожарного водоснабжения, наличие подъездов к ним;
- 2) причины сокращения количества источников воды;
- 3) диаметры водопроводных магистралей, участков, характеристики сетей,
- 4) количество водопроводных вводов;
- 5) наличие насосов - повысителей, их состояние;
- 6) выполнение планов замены пожарных гидрантов (пожарных кранов),

строительства новых водоемов, пирсов, колодцев.

4.5. Все гидранты проверяются на водоотдачу.

4.6. По результатам инвентаризации составляется акт инвентаризации и ведомость учета состояния источников воды.

5. Ремонт и реконструкция противопожарного водоснабжения

5.1. Организации, а также абоненты, в ведении которых находится неисправный источник противопожарного водоснабжения, обязаны в течение 10 дней после получения сообщения о неисправности произвести ремонт источника воды. В случае проведения капитального ремонта или замены источника воды сроки согласовываются с федеральной противопожарной службой.

5.2. Реконструкция водопровода производится на основании проекта, разработанного проектной организацией.

5.3. Технические характеристики противопожарного водопровода после реконструкции не должны быть ниже предусмотренных ранее.

5.4. Заблаговременно, за сутки до отключения пожарных гидрантов или участков водопроводной сети для проведения ремонта или реконструкции, а в случае технологической аварии немедленно, руководители организаций или абоненты, в ведении которых они находятся, обязаны в установленном порядке уведомить администрацию городского округа Долгопрудный, через муниципальное казенное учреждение «Единая дежурно-диспетчерская служба города Долгопрудного Московской области» и подразделения местной пожарной охраны о невозможности использования пожарных гидрантов из-за отсутствия или недостаточности напора воды, при этом предусматривать дополнительные мероприятия, компенсирующие недостаток воды на отключенных участках.

5.5. После реконструкции водопровода производится его приёмка комиссией и испытание на водоотдачу.

6. Особенности эксплуатации противопожарного водоснабжения в зимних условиях

6.1. Ежегодно в октябре - ноябре производится подготовка противопожарного водоснабжения к работе в зимних условиях, для чего необходимо:

- 1) произвести откачку воды из колодцев и гидрантов;
- 2) проверить уровень воды в водоёмах, исправность теплоизоляции и запорной арматуры;
- 3) произвести очистку от снега и льда подъездов к пожарным источникам воды;
- 4) осуществить смазку стояков пожарных гидрантов.

6.2. В случае замерзания стояков пожарных гидрантов необходимо принимать меры к их отогреванию и приведению в рабочее состояние.

7. Финансирование содержания и эксплуатации источников противопожарного водоснабжения.

7.1. Финансирование содержания и эксплуатации противопожарного водоснабжения осуществляется за счет организаций и абонентов, на балансе которых находятся источники противопожарного водоснабжения.

«СОГЛАСОВАНО»
Начальник отдела ГОЧС

А.В. Ксенофонтов